VASTGOED EXPERTS

Alles keurig onder één dak

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER	KLANT
VASTGOEDEXPERTS	**Naam:** [redacted]
Langvoort 17 **2430 Laakdal**	**Adres: Daalstraat 70** **3740 Bilzen-Hoeselt (België)**
+32 14 89 34 76	**Tel: 0479966860**
info@vastgoedexperts.com	**BTW BE:**
BTW BE0667.567.856	

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Daalstraat 70, 3740 - Bilzen-Hoeselt (België)**

RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Ovaal** |
Materiaal: **Staal** Inhoud: **< 5000 kg / 6000 l** | Jaar plaatsing: **<1995**

VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: **OK** |

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK**

TESTEN

Slibbemonstering: **Uitgevoerd**
Hoeveelheid water: **0 cm** | pH: **0 mS/cm** | Geleidbaarheid: **0** | Bezinksel/slib aanwezig: **Neen**

Watermeting: **0 CM** | Gemeten olie: **23 CM**
Onderdruk TESTO: **00 mBAR** | Potentiaalmeting: **NVT**
Behaalde druk: **OK** | Ultrasoon SDT: **OK**

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**
Peilmeting: **Andere** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

BESLUIT

De tank mag in dienst blijven.

De volgende controle wordt verplicht voor: **02/11/2031**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **02/11/2026** | Keurder: **Dieter Geerts** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107621**

HANDTEKENING KEURDER	HANDTEKENING EIGENAAR
	**Niet van toepassing**

TOEGEVOEGDE FOTO'S



